

# 淄博市自来水有限责任公司 南定水厂进厂水检测日报表

取样地点：南定水厂水质在线室取样点

报表日期：2025年9月6日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	9.5 8:23	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	9.5 8:23	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	9.4 8:11	CFU/mL	100	24	
4	色度	9.6 8:15	度	15	<5	
5	浑浊度	9.6 8:15	NTU	1	0.08	
6	臭和味	9.6 8:15	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	9.6 8:15	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	9.6 8:15	mg/L	3	0.94	
9	氨(以N计)	9.6 8:15	mg/L	0.5	0.06	
10	二氧化氯	9.6 8:15	mg/L	/	0.08	
11	游离氯	9.6 8:15	mg/L	/	0.02	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

# 淄博市自来水有限责任公司 南定水厂出厂水检测日报表

取样地点：南定水厂水质在线室取样点

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	9.5 8:23	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	9.5 8:23	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	9.4 8:11	CFU/mL	100	0	
4	色度	9.6 8:15	度	15	<5	
5	浑浊度	9.6 8:15	NTU	1	0.07	
6	臭和味	9.6 8:15	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	9.6 8:15	/	无	无	
8	pH	9.6 8:15	/	不小于6.5且不大于8.5	7.61	
9	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)	9.6 8:15	mg/L	3	0.85	
10	二氧化氯	9.6 8:15	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.19	
11	游离氯	9.6 8:15	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.15	

采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）